Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DU LOIRET
Liberté
Égalité
Fraternité

Affaire suivie par :
Nathalie DUFRENOY
Tel : 02 38 77 31 40

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE SOLOGNE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SENNELY

MADAME LA DIRECTRICE - ARS - DELEGATION DU LOIR ET CHER

Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

AEP SENNELY

Prélèvement	**00169941**	**Commune**	**SENNELY**
Unité de gestion	0135 AEP SENNELY	**Prélevé le :**	**mercredi 15 avril 2026 à 11h39**
Installation	UDI 000539 SENNELY	**par :**	CARSO-EV
Point de surveillance	P 0000000506 BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	SALLE DES FÊTES - ROBINET EXTÉRIEUR		
Motif	CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	13,7	°C				25,00
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,21	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : B3 Code SISE de l'analyse : 00186375 Référence laboratoire : LSE2604-44637

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,52	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00169941)

Ce prélèvement fait suite à une non conformité constatée le 7 avril 2026. Il montre le retour à une eau de qualité bactériologique conforme aux exigences de qualité en vigueur.

Signé à Orléans le 15 octobre 2026

Pour la Directrice générale,
La Directrice départementale du Loiret,

Catherine FAYET